

南华县 2022 年第一季度出厂水监测点水质监测信息

序 号	水 厂 名 称	采样时间	监 测 指 标										
			菌落总数 (CFU/mL)	总大肠菌群 (MPN/100mL 或 CFU/100mL)	大肠埃希氏 菌 (MPN/100mL 或 CFU/100mL)	耐热大肠菌 群 (MPN/100mL 或 CFU/100mL)	色度 (铂 钴色 度单 位)	浑浊度 (NTU- 散射油 度单 位)	臭和 味	肉眼 可见 物	耗氧量 (CODMn 法, 以 O ₂ 计, mg/L)	消毒剂余量	
												游离余氯 (mg/L)	二氧化氯 (mg/L)
《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2006) 指标限值			≤100	不得检出	不得检出	不得检出	≤15	≤1	无异 臭异 味	无	≤3	≥0.3	≥0.1
08	南华县集镇供水 管理所	2022-2-8	<1×10	未检出	---	---	1	<1	无	无	1.39	0.72	---
02	南华县自来水厂	2022-2-8	<1×10	未检出	---	---	1	<1	无	无	1.21	0.51	---

注：1、出厂水中消毒剂余量要求：氯气及游离氯制剂（游离氯）为 0.3~4mg/L；二氧化氯（ClO₂）为 0.1~0.8mg/L。

2、检出总大肠菌群时，继续检测耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌。

填报单位（公章）：

单位负责人：周路昌

填报人：罗利萍

填报时间：2022 年 2 月 14 日